## ANEXO II – Monitorização e Valores Limite de Emissão

## 2. Emissões para a atmosfera

Quadro II.5 – Monitorização das emissões para a atmosfera da caldeira (Fonte FF1)

Parâmetro	VLE <sup>1</sup> (mg/m <sup>3</sup> N)	Frequência da monitorização
Monóxido de Carbono (CO)	1000	Trienal
Compostos Orgânicos Voláteis (COV's)	50	
Partículas	300	
Óxidos de Azoto (NO <sub>x</sub> )	1500	Semestral
Óxidos de Enxofre (SO <sub>x</sub> )	2700	

<sup>(1)</sup> Todos os valores limite de emissão (VLE) se referem a um teor de 8% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos.

Quadro II.6 – Monitorização das emissões para a atmosfera das câmaras de secagem (Fonte FF2 e FF3)

Parâmetro	VLE <sup>1</sup> (mg/m <sup>3</sup> N)	Frequência da monitorização
Partículas	300	Semestral
Compostos Orgânicos Voláteis (COV's)	50	Trienal

<sup>(1)</sup> Todos os valores limite de emissão (VLE) se referem a gás seco nos efluentes gasosos.