



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE  
Direção Regional do Ambiente



RESERVAS NATURAIS  
MONTANHA DO PICO - CALDEIRA DO FAIAL

Por Fax: 296 202 296  
a/c Eng.ª Paula Soares

Exmos. Senhores  
Eletricidade dos Açores, S.A.  
Rua Dr. Francisco Pereira de Ataíde, 1  
9504-535 PONTA DELGADA

Sua referência:  
E-mail

Sua comunicação de:  
22/07/2016

Nossa referência:  
SAI-DRA/2016/2727  
Proc. 118.4.1/15

Data:  
16. AGO 2016

**ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA CENTRAL TERMOELÉTRICA DO CALDEIRÃO**

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e face à observação efetuada por V. Exa., cumpre-nos retificar o quadro 7 relativo à caracterização dos equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa, constante do ponto 2.1.4 da licença ambiental n.º 2/2015/DRA, de 29 de julho, da Central Termoelétrica do Caldeirão, passando a constar a seguinte informação:

**Quadro 7 – Caracterização dos equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa**

Código	Tipologia do Equipamento	n.º de equipamentos	Fluido
EGF1-4	DMT <sup>(1)</sup> - Disjuntor paralelo	4	SF6
EGF5-12	CAT <sup>(2)</sup> - Disjuntor de alta tensão	8	SF6
EGF13	CAT <sup>(2)</sup> - Disjuntor de interbarras	1	SF6
EGF14-21	EFR <sup>(3)</sup> - Ar condicionado	8	R410A
EGF22-26	EFAC/BC <sup>(4)</sup> - Equipamento de climatização de painel	5	HFC-134a
EGF27-28	EMR <sup>(5)</sup> - Refrigeração de água	2	HFC-134a
EGF29-34	EFR <sup>(3)</sup> - Secador de ar	6	R407C
EGF35	SPCI <sup>(5)</sup> - Sistema de Extinção de Incêndio	1	HFC-227ea

- (1) DMT – disjuntores de média tensão;  
(2) CAT – comutadores de alta tensão;  
(3) EFR – equipamento fixo de refrigeração;  
(4) EFAC/BC – equipamentos fixos de ar condicionado/Bomba de calor;  
(5) SPCI – sistema de proteção contra incêndios.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Serviços da Qualidade Ambiental

Sónia Santos