

ANEXO II – Monitorização das emissões atmosféricas da instalação

**Quadro II.2 – Monitorização das emissões para a atmosfera das caldeiras a vapor
(Fonte FF1 e FF2)**

Parâmetro	VLE ¹ (mg/m ³ N)	Frequência da monitorização
Partículas	300	Semestral
Dióxidos de Enxofre (SO ₂)	2700	
Monóxido de Carbono (CO)	1000	Trienal
Óxidos de Azoto (NO _x)	1500	
Compostos Orgânicos Voláteis (COV's)	50	

(1) Todos os valores limite de emissão (VLE) se referem a um teor de 8% de O₂ e gás seco nos efluentes gasosos.

**Quadro II.3 – Monitorização das emissões para a atmosfera das granuladoras
(Fonte FF4 e FF5)**

Parâmetro	VLE ¹ (mg/m ³ N)	Frequência da monitorização
Partículas	300	Semestral
Compostos Orgânicos Voláteis (COV's)	50	Trienal

(1) Todos os valores limite de emissão (VLE) se referem a um teor de 8% de O₂ e gás seco nos efluentes gasosos.