

ANEXO III – Monitorização das emissões atmosféricas da instalação

Quadro III.2 – Monitorização das emissões para a atmosfera das caldeiras a vapor (Fonte FF1 e FF2)

Parâmetro	VLE¹ (mg/m³N)	Frequência da monitorização
Partículas	300	Semestral
Óxidos de Azoto (NO _x)	1500	
Dióxidos de Enxofre (SO ₂)	2700	
Monóxido de Carbono (CO)	1000	Trienal
Compostos Orgânicos Voláteis (COV's)	50	

(1) Todos os valores limite de emissão (VLE) se referem a um teor de 8% de O₂ e gás seco nos efluentes gasosos.

Quadro III.3 – Monitorização das emissões para a atmosfera da câmara de secagem (Fonte FF3)

Parâmetro	VLE¹ (mg/m³N)	Frequência da monitorização
Partículas	300	Semestral
Compostos Orgânicos Voláteis (COV's)	50	Trienal

(1) Todos os valores limite de emissão (VLE) se referem a gás seco nos efluentes gasosos.